



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 5 - 80/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 209»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 5 - 80 от «25» июля 2017 г. Заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Кузнецова А.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 209», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия победы 45 в.

Дата и время проведения проверки:

15.08.2017 с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

28.08.2017 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 3 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – старший инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Черняков Виталий Михайлович

совместно с: заведующим Чораевой Натальей Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта | Срок устранения нарушения требования | Отметка (подпись) о выполнении (указывается) |
|---------------|--|---|--------------------------------------|--|
|---------------|--|---|--------------------------------------|--|

| | конкретного места выявленного нарушения | Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены | пожарной безопасности | только выполнение) |
|----|---|--|--------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункта 5.2.14. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», не обеспечивается безопасная эвакуация людей - ширина эвакуационных выходов в здании менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно: на этажах ширина выходов из групповых ячеек составляет 0,8 метра | (статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») | 28.08.2018 | |
| 2 | На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункта 5.2.5. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», не обеспечивается безопасная эвакуация людей - ширина лестничных маршей в здании менее 1,35 метра, а именно: ширина лестничных маршей составляет 1,10 метра | (статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») | 28.08.2018 | |
| 3 | На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункт 5.2.15 СП 1.13130.2009 высота ограждений (поручней) лестничных маршей менее 1.2 метра (фактически составляет 0,95 метра) | (статья 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); | 28.08.2018 | |
| 4 | На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности | (статья 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический | 28.08.2018 | |

| | | | | |
|---|---|--|------------|--|
| | пункт 4.3.1 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в здании пути эвакуации не освещены в соответствии с требованиями (при отключении электроснабжения частично лампы аварийного освещения не включились) | регламент о требованиях пожарной безопасности»); | | |
| 5 | На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности пункта 4.4.1. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», не обеспечивается безопасная эвакуация людей – частично ширина лестничных маршей лестниц 3-го типа в здании менее 1,35 метра, а именно: ширина лестничных маршей составляет 0,7 метра | (статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») | 28.08.2018 | |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном

порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший капитан внутренней службы **Черняков Виталий Михайлович**

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

Чораяева Наталья Владимировна

Заведующий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» августа 2017 г.

