

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

пер. Доломановский, 132 г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пр. Коммунистический, 50 г. Ростов-на-Дону, 344091

тел. 8-(863)-305-16-48, факс 8-(863)-305-16-49 E-mail: gpn-rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

«Единый «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области - 8 (863) 239-99-99

Предписание № 74-5/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

общеразвивающего вида второй категории № 209 Пролетарского района города Ростова-на-Дону

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица индивидуального предпринимателя № 74-5 от 24 марта 2015 года, 20 апреля 2015 года, 27 апреля 2015 года проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – инспектором Пролетарского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Черняковым Виталием Михайловичем; Государственным инспектором г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – инспектором Кировского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Куликовым Сергеем Владимировичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Здания дошкольной образовательной организации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида второй категории № 209 Пролетарского района города Ростова-на-Дону

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр. 40-летия Победы, 45 В

при проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ № 209 Пролетарского района города Ростова-на-Дону Чораева Наталья Ивановна

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада отсутствует проектная документация на имеющуюся систему автоматической пожарной	№ 123-ФЗ статья 1, статья 4, статья 5, статья 6, статья 83 часть 1.	10.05.2016г	

000817

	сигнализации			
2.	Частично в здании пути эвакуации не освещены в соответствии с требованиями (при отключении электроснабжения лампа аварийного освещения в спальном помещении группы № 6 не включилась)	Федеральный закон № 123-ФЗ статья 1, статья 4, (часть 2, 3, 4), статья 5, статья 6, (часть 1, часть 3) статья 151, (часть 1) СП 1.13130.2009 пункт 4.3.1	10.08.2015г	
3.	Частично в здании пути эвакуации не освещены в соответствии с требованиями (при отключении электроснабжения лампа аварийного освещения в помещении музыкального зала не включилась)	Федеральный закон № 123-ФЗ статья 1, статья 4, (часть 2, 3, 4), статья 5, статья 6, (часть 1, часть 3) статья 151, (часть 1) СП 1.13130.2009 пункт 4.3.1	10.08.2015г	
4.	При эксплуатации действующих электроустановок в подвальной помещении светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ пункт 42 В	10.08.2015г	
5.	В здании не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли.	Правила противопожарного режима в РФ пункт 21	10.08.2015г	
6.	Частично в помещениях первого этажа на видных местах не вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны	Правила противопожарного режима в РФ пункт 6.	10.08.2015г	
7.	Частично в помещениях второго этажа на видных местах не вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны	Правила противопожарного режима в РФ пункт 6.	10.08.2015г	

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. и «Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (утвержденным приказом МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375) лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе обжаловать (подать возражение в письменной форме) выданное предписание должностного лица органа ГПН, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу органа ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации обязанность по их устранению. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Вышеуказанные лица и иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Инспектор Пролетарского отделения НД отдела НД по городу Ростову-на-Дону капитан внутренней службы
Черняков В.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 27 " 04 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

" 24 " 04 2015 г.

Заведующий отделом Чоряева Н.И.
(должность, фамилия инициалы)



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору